

Муниципальное автономное  
учреждение  
спортивной подготовки  
«Спортивная школа «Рубин»  
656906, г. Барнаул, ул. Мусоргского, 22  
Тел. 67-60-54  
Исх. № 70  
От «10» июл 2018 г.

Прокуратура  
Центрального района г. Барнаула  
Заместителю прокурора района  
советнику юстиции  
Ю.А. Муратовой

Представление об устранении нарушений федерального законодательства о безопасности было рассмотрено директором МАУСП «СШ «Рубин» Ельниковым А.В. с участием помощника прокурора Центрального района г. Барнаула Константиновой Е.В. признал, что МАУСП «СШ «Рубин» нарушил:

1. Требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а именно п.29 постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272 (отсутствие информационного стенда, содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности) не оформлен.

На момент составления настоящего ответа на Ваше представление информационный стенд был оборудован, также на нем были указаны: схема эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности). (фотографии стенда прилагаются)

2. Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов. Объект по адресу: ул. Мусоргского, 22:

- не обеспечен огнетушителями по нормам согласно п.468, п.474 Правил;
- отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие направление движения путей эвакуации, что не соответствует п. 43 Правил;
- допущена эксплуатация светильников со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильников;
- работники не знают действия и обязанности при пожаре, что противоречит п.1 Правил;
- не пройдено обучение первого лица (руководителя) за пожарную безопасность на объекте, нарушение п.3 Правил;
- эвакуационный выход 1-го этажа закрыт на запорное устройство, несоответствие п. 35 Правил;

Заместителю прокурора Ю.А. Муратовой  
Ельников А.В.

- подсобные помещения 1-го этажа не защищены датчиками автоматической пожарной сигнализацией
- не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания, несоответствие п.21 Правил;
- на крыше здания допущено хранение предметов (пластиковые канистры), несоответствие требованиям п.23б Правил.

На момент составления настоящего ответа на Ваше представление сообщаем следующее:

- приобретено необходимое количество огнетушителей, а также произведена замена огнетушителей на марки ОП-4(з), ОУ-5, ОП-5(з). (документы об оплате прилагаются);
- обустроены недостающие знаки пожарной безопасности, обозначающие направление движения путей эвакуации (документы об оплате прилагаются);
- заключен договор поставки на светильники светодиодные для замены светильников со снятыми колпаками (документы прилагаются);
- пройдено обучение первого лица (директора) по противопожарной безопасности на объекте (копия удостоверения прилагается);
- произведена замена запорных устройств на эвакуационных выходах;
- заключен договор на установку дополнительных датчиков автоматической пожарной сигнализации (документы прилагаются);
- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли была произведена в 2016 г. (копии акта скрытых работ, сертификат соответствия, инструкции прилагаются);
- произведена уборка предметов (пластиковые канистры) на крыше здания (фото прилагается);

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию в виде замечания привлечены:

1. Заместитель директора по АХР Барило В.В., приказ №23/1 от 18.04.2018г.

Приложения:

1. Копия приказа о дисциплинарном взыскании №23/1 от 18.04.2018 в 1 экз. на 1л.;
2. Фотографии стендов (3шт.);
3. Копия документов об оплате на 3 листах;
4. Копия договора поставки от 27.04.2018 на 4 листах;
5. Копия удостоверения пожарно-технического минимума на 1 листе;
6. Копия договора на монтаж пожарной сигнализации на 2 листах;
7. Копия акта освидетельствования скрытых работ и приложения к нему на 10 листах;
8. Фотографии крыши здания на 1 листе.



/Ельников А.В./