

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ОТДЕЛ

Алтайский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением

ПРЕДПИСАНИЕ

по итогам проверки соблюдения требований безопасной эксплуатации электроустановок.

«24» сентября 2014 г.

№ 17-18-0154/П-ЭС-441

г. Барнаул

На основании Распоряжения № 2-06/1353 от «26» августа 2014 г. в период с 8 сентября 2014г. по 24 сентября 2014г. проведена проверка в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа «Рубин»" должностными лицами Сибирского управления Ростехнадзора в составе:

п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Ответственный за проведение мероприятий по контролю
1	Лихацкий Денис Валерьевич	Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением	председатель комиссии
2	Райсбих Артем Владимирович	Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением	заместитель председателя комиссии

В присутствии:

п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Дерябин Юрий Александрович	заместитель директора по АХР

проведена плановая выездная проверка

1. Сведения об организации Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа «Рубин»"

Юридический адрес 656906. Алтайский край, г. Барнаул, рп. Южный, ул. Мусоргского, 22
Фактический адрес 656906. Алтайский край, г. Барнаул, рп. Южный, ул. Мусоргского, 22
ИНН / КПП 2225059938/222501001
расчетный счет
Банк
Корр.счет
БИК
Тел. приемной 67-60-54
Факс

2. По результатам проверки Муниципального автономного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа «Рубин»" выявлено 1 нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области соблюдения требований безопасной эксплуатации электроустановок.

3. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований:



№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	Электротехнический персонал не прошел внеочередную проверку знаний, в связи с введением в действие Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.	п. 1.2.2., п. 1.4.23. ПТЭЭП	20.10.2014

4. Выводы по результатам плановой выездной проверки: на основании Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, согласно акту проверки от 24 сентября 2014 №17-18-0154/А-ЭС-441, Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа «Рубин»" предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Информацию о выполнении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретных мер, принятых по устранению выявленных нарушений представить в Сибирское управление Ростехнадзора по адресу: 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 65, кабинеты: № 26 не позднее чем через 10 дней по истечению срока выполнения соответствующего пункта предписания.


Предписание № 17-18-0154/П-ЭС-441 от 24 сентября 2014г. составлено на 2 листах в двух экземплярах.

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением		Лихацкий Денис Валерьевич
Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением		Райсбих Артем Владимирович

Подписи должностных лиц присутствующих при проверке:

С предписанием № 17-18-0154/П-ЭС-441 от 24 сентября 2014г. ознакомлен, экземпляр на руки получил:

Директор Ельников А.В.  24.09.2014

(Должность)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался:

(Должность)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Дата)